

Ввідно-розподільний пристрій (EU-ВРП)

для розподілення енергії в будівлях

Опитувальний лист для розрахунку і підготовки пропозиції на постачання виробу

Ввідно-розподільний пристрій (ВРП)

Найменування підприємства і контактні дані відповідальної особи замовника

Найменування організації

Повна адреса

Контактна особа: П.І.Б., посада
(повністю)

Тел./Факс

E-mail

Дані по апаратах комутації і захисту на вводі

Силовий роз'єднувач
(видимий розрив)

☐ Відсутній

☐ *Встановити

Тип ввідного апарата

☐ немає даних

☐ Роз'єднувач з запобіжниками

☐ *автоматичний вимикач

Конфігурація схеми

Номер типової схеми по каталогу №

(1, 2, 3, 4, 5, 6)

Номинальний струм комутаційних апаратів на вводі

Автоматичні вимикачі, Ік.з.

кА (6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 70, 100)

Ін 63 100 160 200 250 400 630 А

(необхідно вказати тільки один параметр)

Обладнання АВР

☐ Автоматичні вимикачі
на мотор-приводах

☐ Контактори

☐ *Моторизований силовий
перемикач АТус

☐ Відсутнє

Пріоритет вводу:

☐ *Ввід №1

☐ Ввід №2

Наявність механічного блокування:

☐ *Так

☐ Ні

Автоматика АВР:

☐ Релейна (до 160 А*)

☐ Електронна (понад 160 А*)

Вузол обліку електроенергії (згідно з затвердженням проектом)

Трансформатори струму

(100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5), А

Клас точності

(1.0; 0.5; 0.5S)

Тип лічильника

Вузол індикації параметрів мережі

Параметр контролю

Так

Ні

Наявність напруги на вводі

Положення ввідних автоматичних вимикачів

Індикація спрацювання захисту на вводі

Індикація роботи АВР при його наявності

Аналізатор мережі стандартна опція — *Diris A 20

Струм по трьох фазах (амперметри)

Напруга мережі (вольтметри)

Наявність грозозахисту, розрядники класу «В+С»

Блок керування аварійним освітленням

Контроль освітлення за сутінками і за таймером

Ввідно-розподільний пристрій (EU-ВРП)

для розподілення енергії в будівлях

Опитувальний лист (продовження)																		
Наявність додаткової апаратури																		
☐ Автоматичні вимикачі, Ік.з.												кА (6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 70, 100)						
☐ Роз'єднувачі з запобіжниками ☐ Запобіжники																		
Номинальний струм комутаційних апаратів, I секція шин																		
I _н	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	А
К-ть																		шт
Номинальний струм комутаційних апаратів, II секція шин																		
I _н	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	А
К-ть																		шт
Дані з конструктивного виконання																		
Ступінь захисту шафної оболонки (не нижче)		☐ IP21 ☐ IP54 ☐ IP54 ☐ виконання для зовнішнього встановлення																
Підключення:		Ввід: Ввідний кабель марка _____ переріз _____ ☐ зверху ☐ знизу																
		Шина електротехнічна: розмір _____ x _____ мм																
		Вивід: ☐ зверху ☐ знизу																
		Наявність сальників на вводі ☐ на виводі ☐																
Додаткові дані																		
Особливі (індивідуальні) вимоги до складання і експлуатації																		
Дата складання																		
Опитувальний лист склав																		
Підпис, печатка																		
Примітки																		
* - стандартна комплектація (за замовчуванням). - при виборі вимоги «немає даних» або «стандартне рішення» комплектація виробу здійснюється фахівцями компанії-виробника, згідно з наявними вимогами і нормативами на виріб, за попереднім узгодженням з замовником.																		